



ООО «Северо-Западный Центр Экспертиз» Испытательная лаборатория нефтепродуктов

Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России на техническую компетентность и независимость № РОСС RU .0001 2111Т27 от 14.05.2010 г до 14.05.2015 г.
Свидетельство о признании Российским морским регистром судоходства № 12.04285.317 от 27.12.2012 г до 26.12.2017 г
Свидетельство о признании Российским морским регистром судоходства № 10.00042.120 от 30.03.2010 г до 30.03.2015 г
192019, Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе, 15. Тел./факс. (812) 346-58-48, E-mail: tpr@nwec.spb.ru



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29 от 31.12.2014 г

Страница 1 общее количество страниц 1

Марка нефтепродукта: TCM -1
ТУ 0251-007-71410374-2011

Организация – заказчик: ООО «Компас-Строй». Ленинградская обл., Кировский р-он, пос.Назия, Промзона
Организация- изготовитель (поставщик): ООО «Компас-Строй». Ленинградская обл., Кировский р-он, пос.Назия, Промзона

Место отбора пробы: Резервуар № 34

Пломба: Не опломбирована

Основание для проведения испытаний: Акт отбора проб №180 от 30.12.2015

Цель испытаний: Испытания по заявленным показателям

Дата получения образца (пробы): 30.12.2014 г.

Начало испытаний: 30.12.2014 г. Окончание испытаний: 31.12.2014 г.

Проба предоставлена клиентом

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытаний	Результат
1	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	2,96
2	Цетановое число	ГОСТ 3122	50,4
3	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	82
4	Массовая доля серы, ppm	ГОСТ Р 52660	5,2
5	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	отсутствие
6	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	отсутствие
7	Зольность, масс %	ГОСТ 1461	отсутствие
8	Плотность при 15°С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	832,9
9	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	минус 31
10	Содержание водорастворимых кислот и щелочей (pH)	ГОСТ 6307	6,16
11	Массовая доля меркаптановой серы, %	ГОСТ 17323	менее 0,0002
12	Йодное число, гJ/100 г	ГОСТ 2070	0,4
13	Общее кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,06
14	Коксуемость, масс %	ISO 10370	отсутствие

- Испытания проводились на аттестованном испытательном оборудовании с применением поверенных средств измерений в стандартных условиях.
- Протокол касается только образцов (проб) подвергнутых испытаниям.
- Частичная перепечатка протокола без разрешения Испытательной лаборатории запрещена.
- Любой отчет или утверждение, переданное в ином виде, чем данный протокол, заверенный подписями ответственных лиц и печатью считается выданным по запросу и на риск Заказчика и не несет официального статуса.

Ответственный за испытания - заместитель руководителя ИЛН

И.К. Михайлова



Дата выдачи паспорта 10 марта 2015 г.
Номер паспорта 29
Выдал Евланова Ольга

000357

Для протоколов и паспортов